

Tekstiviesti-ilmoitus

Tekstiviesti-ilmoitusmenettely on osa turvallisuusjärjestelmää, millä saadaan tarkennettua tietoa Fingridin sähköasemilla, varavoimalaitoksilla ja voimajohdoilla olevista työryhmistä sekä niiden töistä. Tekstiviesti-ilmoitusmenettely ei korvaa mitään Fingridin muun ohjeistuksen asettamia vaatimuksia töiden ajoituksesta, ennakkosuunnittelusta tai turvallisuusmenettelyistä, kuten esim. turvallisuusilmoituksen laatimista. Työryhmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä koko samaan työhön osallistuvaa urakointi- tai toimittajaketjua.

Työalueelle saapuvan henkilön on ilmoittauduttava järjestelmään tekstiviestillä. Työryhmän osalta riittää, kun yksi henkilö tekee ilmoituksen. Ilmoitus on tehtävä päivittäin ennen ensimmäistä saapumista. Ilmoituksen tekijän on oltava puhelimella tavoitettavissa koko työn ajan.

Järjestelmä voi antaa suoraan luvan työalueelle kulkemiseen tai edellyttää yhteydenottoa. Kulkulupa on puhelinkohtainen, joten puhelinta ei saa luovuttaa tekstiviesti-ilmoituskäyttöön henkilölle, jolla ei ole työalueen paikallisopastus voimassa.

Tekstiviesti-ilmoituksen lähettäminen

Tekstiviesti-ilmoituksen antajalla on oltava työalueen paikallisopastus voimassa ja hänen yhteystietonsa on oltava tallennettuna Fingridin turvallisuusilmoitussovelluksessa. Näitä tietoja ylläpitävät Fingridin työkohteista vastaavat alueiden tai varavoimayksikön käyttöasiantuntijat.

Tekstiviesti aloitetaan aina sanalla **TURVA**, jonka jälkeen **välilyönti** ja merkki **#** (risuaita). Sitten työalueen nimilyhenne ja sen jälkeen annetaan jälleen merkki **#** (risuaita). Risuidan jälkeen kirjoitetaan lyhyesti työn kuvaus. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä. Viesti kirjoitetaan seuraavasti

- sähköasemalle: **TURVA #AN#asematarkastus**,
- varavoimalaitokselle: **TURVA #FOKT#tarkastuskäynti**,
- voimajohdolle: **TURVA #VAR-VJR#voimajohtotarkastus** (Voimajohdolle on annettava johdon lyhenne siten, että asematunnukset ovat oikein päin).

Mikäli työryhmän työt kohdistuvat saman päivän aikana useammalle voimajohdolle, voidaan ilmoitus antaa kyseisille voimajohdoille yhdellä tekstiviestillä. Useampi voimajohto annetaan tekstiviestillä siten, että voimajohtojen nimilyhenteet erotetaan pilkulla ja lopuksi risuaita (#) sekä työn kuvaus. Esimerkiksi

- useammalle voimajohdolle: **TURVA #ul-tm,fo-ruo#kilpien uusiminen**

Sähköasemalle tai varavoimalaitokselle voi olla voimassa vain yksi tekstiviesti-ilmoitus kerrallaan.

Tekstiviestillä annettava ilmoitus lähetetään numeroon **18161.**

Viesti käsitellään Fingridin järjestelmässä, jossa tarkistetaan henkilötiedot ja puhelinnumero, voimassaolevat opastukset, vaaratekijät sekä muut työryhmät samalla työkohteella. Kaikki tekstiviestit tallennetaan Fingridin turvallisuusilmoitussovellukseen.

Mikäli paluuviestiä ei tule, tarkista ensin numero oikeellisuus ja viestin muoto. Ellei uudellakaan yrityksellä tule paluuviestiä, ota yhteys kantaverkkokeskukseen jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

Paluuviesti käyttäjälle

Sovellus lähettää vastaanotetusta ilmoituksesta paluuviestistä matkapuhelimeen. Paluuviestissä käyttäjä saa myös tiedon samaan työkohteeseen aikaisemmin samana päivänä ilmoittautuneista henkilöistä, jotka eivät siihen mennessä ole antaneet poistumisilmoitusta.

Ilmoituksen lähettäjän on ehdottomasti toimittava paluuviestin ohjeiden mukaisesti!

Paluuviestin vaihtoehdot ovat:

- XXX kulkulupa.
- XXX kulkulupa. Vaaratekijöitä kohteessa XXX: vaaratekijän kuvaus.
- XXX kulkulupa. Kohteessa on työryhmiä: NIMI X, Yhtiö Y ja puh. 123456789
- XXX meno kielletty. Ota yhteys Fingridin käyttöasiantuntijaan, NIMI X ja puh. 123456789
- XXX meno kielletty. Paikallisopastus ei voimassa. Ota yhteys Fingridin käyttöasiantuntijaan, NIMI X puh. 123456789
- Kohteen lyhenne on väärä. Tarkista lyhenne tai ota yhteys Fingridin kantaverkkokeskukseen puh. 030 395 4300
- Sinulla ei ole oikeutta tehdä tekstiviesti-ilmoitusta. Ota yhteys Fingridin käyttöasiantuntijaan
- Viestin muoto on väärä. Tarkista viestin muoto tai ota yhteys Fingridin Kantaverkkokeskukseen puh. 030 395 4300
- Kohteen lyhenne on väärä. Tarkista lyhenne tai ota yhteys Fingridin Kantaverkkokeskukseen puh. 030 395 4300
- Työ kohteessa XXX on merkitty päättyneeksi

Mikäli samalle työalueelle saapuu myöhemmin saman päivän aikana uusia työryhmiä, järjestelmä lähettää tästä automaattisesti tekstiviestin aikaisemmin työalueelle ilmoittautuneelle: Kohteeseen XXX saapuu työryhmä YYY, puh 123456789

Poistumisilmoitus työalueelta

Työryhmän töiden päätyttyä työalueella, on ilmoituksen antajan lähetettävä poistumisilmoitus. Poistumisilmoitus annetaan kirjoittamalla viestin alkuun TURVA, jonka jälkeen kaksi kertaa

risuaita ## (muista välilyönti TURVA sanan jälkeen). Risuaitojen perään kirjoitetaan työalueen lyhenne josta ollaan poistumassa (esim. **TURVA ##KA**). Tämän jälkeen käyttäjä saa paluuviestinä tekstiviestin "Työ kohteessa xxx on merkitty päättyneeksi".

Tekstiviesti-ilmoituksen voimassaoloaika

Tekstiviestillä hyväksytty ilmoitus on aina voimassa saman vuorokauden loppuun asti, jonka jälkeen järjestelmä arkistoi viestit. Jos työ jatkuu seuraavana päivänä, on siitä annettava uusi tekstiviesti-ilmoitus.